


Bon No: 001000911		1ere Gachée: 08:37 (1)		Date: 24/06/2026 JD2606233262		Zone: SOUS CENTRALI	
		Quantité: 0.35 m3		référence commande(2):		Véhicule: SC SOUS CENTRALE	
client: 8314		91 ROUTE DE TEILLET				BT TOURNES B	
chantier: 01		ESPACES VERTS MASSOL 81000 ALBI				CONSEILS DE SECURITE:	
		SOUS CENTRALE				XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE		température:		vitesse du vent:		validité:	
09:37		08:38		08:38		00:00	
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)	
10 RET		0				00	
						Classe Chlorure CL 0.40	
						consistance(7) Dmax Ferme	
ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM I 42,5 R				0		C 40/50	
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 300 RETARDE							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						NOM: MENDES signature du client: 	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN