


Bon No: 001001196		1ere Gachée: 14:20 (1) Quantité: 2.50 m3		Date: 03/08/2026 JD2607173319 référence commande(2):		Zone: SOUS CENTRALI	
client: 5326 chantier: 9		LES JARDINS D ART N EAU SOUS CENTRALE		La Garde Haut av. de Marengo 12160 BARAQUEVILLE LAPEYRE		Véhicule: SC SOUS CENTRALE RC ROUSSEAU CHR	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 00:00		température:		vitesse du vent:		validité:	
12:03		14:24		14:24		00:00	
code Béton 25 14		désignation(6)(8) B		certification XF1		classe d'exposition(3) CL 0.40	
Classe Chlorure S3		consistance(7) 14		ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) C 25/30		Résistance caractéristique(4) R		appellation commerciale BETON C25/30 XF1 S3 D14 CL0.4			
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				NOM: LES JARDINS D ART N EA signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:					

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN