

Bon No: 001001259		1ere Gachée: 11:34 (1) Quantité: 0.25 m3		Date: 24/08/2026 référence commande(2):		KM2606113229		Zone: SOUS CENTRALI	
client: 4308		SPIE CITYNETWORKS		TSA 86000		35093 RENNES Cédex 9		Véhicule: SC SOUS CENTRALE	
chantier: 2		SOUS CENTRALE		A37882 MOYRAZES		BT		TOURNES B	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
10:13		13:32		13:32		00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 19		désignation(6)(8) 0		certification		classe d'exposition(3) 00		Classe Chlorure CL 0.40	
ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C 40/50		consistance(7) Ferme	
Dmax 14									
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 350 SR HCA									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
								NOM: SPIE CITYNETWORKS signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:									
signature:									

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN