



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096043		1ere Gachée : 12:34 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 04/11/2025 012511038095		Zone : ZONE 03	
Client : WAEYAERT WAEYAERT THEO		Chantier : LE MESNIL LE MESNIL CONTEVILLE		Réf. commande(2) :		Véhicule : DD057CC DD057CC	
37 GRANDE RUE		37 GRANDE RUE				Chauffeur : SANDY YUNG	
60210 LE MESNIL CONTEVILLE		60210 LE MESNIL CONTEVILLE				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
13:30				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 12.00 m3 Quantite Restante : 4.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule D337		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) XA1 (F)	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SR CE PM CP1 NF		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 322		Résistance caractéristique(4) C 30/37	
Appellation commerciale : C30/37 XA1(F) D22 S3 III 42 PM		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 14°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				PRE 510 0.7 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

**CONSEILS DE SECURITE:**  
Xi:irritant  
 en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
(4) contrôle de la résistance sur cubes.  
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN  
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non