




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| Bon No : 1ere Gachée : 15:45 (1) 002039608 Quantité : 0.50 m3 | | Date : 05/11/2025 BPE2511057206 | Zone : SOUS CENTRALE |
| Client : COMPTANT COMPTANT | | Réf. commande(2) : | Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON |
| | | Chantier : charlie fr charlie fruitier | Chauffeur : SC SOUS CENTRALE |
| | | criel sur mer | Transport : |
| ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR ATTENTE convenue réelle debut fin chantier centrale | | Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50 m3 | CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  |
| 15:43 | | 00:00 | |
| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) Classe chlorure Consistance(7) Dmax |
| S821 | BPS NF EN 206 A2/CN | | XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 % S1 (10 à 40 mm) 12.5 |
| Ciment(type et classe) | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4) |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 N CP1 NF | | | 308 C 25/30 |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42 | | Carac. complémentaire : | TEMPERATURE : 13°C |
| Propriétés spécifiées : | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
| | | | Nom: Signature du client: |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | Signature: | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non