



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096387		1ere Gachée : 09:01 (1)		Date : 16/12/2025 012512118270		Zone : ZONE 02		
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 03.27.82.26.30		Chantier : FROCOURT FROCOURT		Véhicule : DD057CC		
Client : EUROTECH EUROTECH NORD				RUE EDMOND RANDOUIN		Chauffeur : SANDY		
503 AV J-JACQUES SEGARD				FOYER DE VIE		Transport : YUNG		
ZONA ACTIPOLE DE L'A2				80290 FROCOURT		CONSEILS DE SECURITE:		
59554 TILLOY LEZ CAMBRAI						XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 32.00 m3			
convenue	réelle	debut	fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 3.00 m3		
09:07				00:00		Livree Reelle : 8.00 m3		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax		
829DAL	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S3 (100 à 150 mm)	22.4		
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)			
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320	C 25/30			
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 7°C		
Propriétés spécifiées :								
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
				SPHRE 3000 0.6 %		Nom:		
						Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:				
Type et quantité:								
Demandeur:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non