




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096644		1ere Gachée : 08:17 (1)		Date : 04/02/2026 012602028389		Zone : ZONE 02	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 02.35.93.70.74		Chantier : FROCOURT FROCOURT		Véhicule : DD057CC	
Client : PINOLI PINOLI SAS		RUE EDMOND RANDOUIN		80290 FROCOURT		Chauffeur : SANDY YUNG	
ROUTE NATIONALE		76340 FOUCHARMONT				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue		DECHARGEMENT debut		DEPART chantier		RETOUR centrale	
08:30				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 15.00 m3	
						Quantite Restante : 7.00 m3	
						Livree Reelle : 8.00 m3	
						CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
ROULE808	PRODUIT SPECIAL		XF2 (F)	0.65 %	S3 (100 à 150 mm)	8	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF				0			
Appellation commerciale : DESAC 350 D8R S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 2°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
POMPE 24 à 28 ML			PRE 510 0.6 %			Nom: Signature du client:	
M3 POMPE			EA 200 DIL 0.1 %				
FIBRES POLYPROPYLENE							
VBA 2012 10L BLEU							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Signature:				
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non