




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096674	1ere Gachée : 08:37 (1) Quantité : 5.00 m3	Date : 06/02/2026 012602058405 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE 09 Véhicule : ED279RW SOP04 Chauffeur : KARINE DUPUIS Transport :
Client : CG CHAPES CG CHAPES 705 ROUTE DE LA MARE AUX DAIMS 0683108553 76270 NESLE HODENG		Chantier : ESTREE LE ^s ESTREE LES CREC RUE D'EN HAUT 80150 ESTREE LES CRECY	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
10:30			ATTENTE 00:00
Quantite Origine : 5.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.00 m3		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 	
Code Formule RAV	Désignation(6)(8) PRODUIT SPECIAL	Certification	Classe d'exposition(3) Classe chlorure 0.65 %
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF	Additions(type) CV	Dosage(C+Ka)(5) 200	Résistance caractéristique(4)
Appellation commerciale : RAVOIRAGE	Carac. complementaire :	TEMPERATURE : 7°C	
Propriétés spécifiées :			
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE	
	EA 200 DIL 0.9 % MV 885 0.3 % SPHRE 3000 1.2 %	Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non