




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096807		1ere Gachée : 14:41 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 19/02/2026 012602138450 Réf. commande(2) : 03.21.13.53.40		Zone : ZONE 03 Véhicule : FF122NQ SOP08 Chauffeur : JORDY YUNG Transport :						
Client : AER AER AVION PARC DE L'ETINCELLE 3 RUE DU 2 FEVRIER 1965 62210 AVION CEDEX				Chantier : BOSC GEFF BOSC GEFFROY ALLEE DU PUIT ROUTE DE CALLENGEVILLE 76270 BOSC GEFFROY				CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures				
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 30.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3		
Code Formule EX163		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) XF2 (F)		Classe chlorure 0.40 %		Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)		Dmax 12
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				Additions(type) 347		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4) C 30/37				
Appellation commerciale : BPS C30/37 XF2(F) D12 S1 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 7°C						
Propriétés spécifiées :												
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE				
				PRE 510 0.3 % EA 200 DIL 0.01 %				Nom: Signature du client:				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
(4) contrôle de la résistance sur cubes.  
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN  
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non