




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097014	1ere Gachée : 06:14 (1) Quantité : 5.50 m3	Date : 10/03/2026 012603068542	Zone : ZONE 02
Client : MZD MZD 5 RUE DE LA BRIQUETTERIE 60220 ABANCOURT	Chantier : FORMERIE FORMERIE ALLEE DE LA VICTOIRE 60220 FORMERIE	Réf. commande(2) :	Véhicule : DD057CC SOP03 Chauffeur : SANDY YUNG Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
07:00		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 5.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.50 m3
CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule DES48	Désignation(6)(8) PSP	Certification	Classe d'exposition(3) XF2 (F)
			Classe chlorure 0.65 %
			Consistance(7) S2 (50 à 90 mm)
			Dmax 8
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF		Additions(type) 350	Dosage(C+Ka)(5) 350
Résistance caractéristique(4)		TEMPERATURE : 8°C	
Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D8R S2 III 42		Carac. complementaire :	
Propriétés spécifiées :			
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
VBA 2012 10L BLEU TUYAU		PRE 510 0.4 % EA 200 DIL 0.01 %	Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non