



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Bon No : 001097310 | | 1ere Gachée : 06:13 (1) | | Date : 27/03/2026 | | 012603208640 | | Zone : ZONE 03 | |
| Quantité : 8.00 m3 | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : FF122NQ | | SOP08 | | Chauffeur : JORDY | |
| Client : DECHAMPS SARL DECHAMPS | | Chantier : SERQUEUX SERQUEUX | | Transport : | | YUNG | | CONSEILS DE SECURITE: | |
| 1755 RTE DE COMPAINVILLE | | 1755 ROUTE DE COMPAINVILL | | Quantite Origine : 6.00 m3 | | Quantite Restante : 0.00 m3 | | Livree Reelle : 8.00 m3 | |
| 76440 SERQUEUX | | 76440 SERQUEUX | | ARRIVEE CHANTIER | | DECHARGEMENT | | DEPART | |
| convenue | | réelle | | debut | | fin | | chantier | |
| 07:00 | | 00:00 | | RETOUR | | ATTENTE | | centrale | |
| Code Formule | | Désignation(6)(8) | | Certification | | Classe d'exposition(3) | | Classe chlorure | |
| 823S4 | | BPS NF EN 206 A2/CN | | | | XF1, XC3, XC4, XD1 (| | 0.40 % | |
| Ciment(type et classe) | | Additions(type) | | Dosage(C+Ka)(5) | | Résistance caractéristique(4) | | Consistance(7) | |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | | | 308 | | C 25/30 | | S4 (160 à 210 mm) | |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42 | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 3°C | | Dmax | | 12.5 | |
| Propriétés spécifiées : | | SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | | |
| | | S4 | | SPHRE 3000 | | 0.7 % | | Nom: | |
| | | | | | | | | Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): | | Type et quantité: | | Demandeur: | | Signature: | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non