




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097327		1ere Gachée : 11:22 (1)		Date : 27/03/2026		012603068540		Zone : SOUS CENTRALE		
Quantité : 1.20		m3		Réf. commande(2) :		03.22.90.23.15		Véhicule : SC ESCLES		
Client : STPE		STPE		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC		
10 ROUTE DE FORGES				SOUPLICOURT				Transport : SOUS CENTRAL		
80290 CHAPELLE /POIX								<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE						
convenue	réelle	debut	fin	chantier	centrale					
16:07					00:00					
Quantite Origine : 0.35 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 1.20 m3						
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax				
S827	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S1 (10 à 40 mm)	22.4				
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)					
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				273	C 25/30					
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S1 II42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 11°C					
Propriétés spécifiées :										
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE		
								Nom:		
								Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:						
Type et quantité:										
Demandeur:										

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non