



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|   |  |                              |  |                                     |  |                         |  |                               |                   |                   |  |      |  |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|------|--|
| Bon No : 002041424  |  | 1ere Gachée : 07:09 (1)      |  | Date : 13/04/2026                   |  | bpe2604097620           |  | Zone : ZONE 03                |                   |                   |  |      |  |
| Quantité : 8.00 m3  |  | Réf. commande(2) :           |  | Véhicule : ED279RW                  |  | SOP04                   |  | Chauffeur : KARINE            |                   |                   |  |      |  |
| Client : SOL BETON SOL BETON  |  | Chantier : douvrend douvrend |  | 614 rte de la chaussee              |  | 0685239283              |  | Transport :                   |                   |                   |  |      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin    |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale      |  | ATTENTE                       |                   |                   |  |      |  |
| 07:45   |  |                              |  |                                     |  |                         |  | 00:00                         |                   |                   |  |      |  |
| Code Formule  |  | Désignation(6)(8)            |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)  |  | Classe chlorure               |                   | Consistance(7)    |  | Dmax |  |
| 829DAL  |  | BPS NF EN 206 A2/CN          |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (    |  | 0.40 %                        |                   | S3 (100 à 150 mm) |  | 22.4 |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |  |                              |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)         |  | Résistance caractéristique(4) |                   |                   |  |      |  |
|   |  |                              |  |                                     |  | 320                     |  | C 25/30                       |                   |                   |  |      |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42                |  |                              |  |                                     |  | Carac. complementaire : |  |                               | TEMPERATURE : 4°C |                   |  |      |  |
| Propriétés spécifiées :   |  |                              |  |                                     |  |                         |  |                               |                   |                   |  |      |  |
| SERVICES  |  |                              |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                         |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |                   |                   |  |      |  |
|   |  |                              |  | SPHRE 3000 0.6 %                    |  |                         |  | Nom:<br>Signature du client:  |                   |                   |  |      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                              |  |                                     |  | Signature:              |  |                               |                   |                   |  |      |  |

**CONSEILS DE SECURITE:**  
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
(4) contrôle de la résistance sur cubes.  
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN  
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non