




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002041451		1ere Gachée : 15:17 (1)		Date : 13/04/2026		bpe2604107629		Zone : ZONE 01									
Quantité : 4.00		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : ED279RW									
Client : RISCH		RISCH		Chantier : BETHENCOURT		bethencourt sur mer		Chauffeur : KARINE									
76117 Incheville				rue bost				Transport : DUPUIS									
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE									
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale		Quantite Origine : 22.00 m3									
15:45								Quantite Restante : 0.00 m3									
								Livree Reelle : 4.00									
								 CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax					
823		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %		S3 (100 à 150 mm)		12.5					
Ciment(type et classe)				Additions(type)				Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)							
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF								308		C 25/30							
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42						Carac. complementaire :			TEMPERATURE : 11°C								
Propriétés spécifiées :																	
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE									
M3 POMPE				PRE 510				0.7 %				Nom:					
												Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):						Signature:											
Type et quantité:																	
Demandeur:																	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non