



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098590		1ere Gachée : 09:51 (1)		Date : 18/06/2026		Zone : ZONE 01	
Client : COLAS		COLAS BEAUVAIS		Réf. commande(2) :		Véhicule : LOC	
				Chantier : FEUQUIERE FEUQUIERES		Chauffeur : 0	
				rue henri demont		Transport : 0	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				ATTENTE		Quantite Origine : 26.00 m3	
09:35				00:00		Quantite Restante : 2.00 m3	
						Livree Reelle : 8.00	
CONSEILS DE SECURITE: Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
DES48		PSP				XF2 (F)	
						Classe chlorure	
						0.65 %	
						Consistance(7)	
						S2 (50 à 90 mm)	
						Dmax	
						8	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF						350	
Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D8R S2 III 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 19°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
FIBRES POLYPROPYLENE				PRE 510		0.4 %	
M3 POMPE				EA 200 DIL		0.01 %	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:		Nom: Signature du client:	
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non