



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                     |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042270                                  |  | 1ere Gachée : 11:23 (1)             |  | Date : 19/06/2026 bpe2509126923 |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                |  |
| Quantité : 0.25 m3                                  |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : SC LONGROY           |  | SOUS CENTRALE LON                                                                   |  |
| Client : kj construct kj construction               |  | Chantier : SC SC                    |  | Chauffeur : SC                  |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                            |  |
| gamaches                                            |  |                                     |  |                                 |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                 |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                                                                  |  |
| ATTENTE                                             |  | Quantite Origine : 0.60 m3          |  | Quantite Restante : 0.00 m3     |  | Livree Reelle : 0.25                                                                |  |
| 08:55                                               |  | 00:00                               |  |                                 |  |  |  |
| Code Formule                                        |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)                                                              |  |
| S800                                                |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                 |  | X0 (F)                                                                              |  |
| Ciment(type et classe)                              |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4)                                                       |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                          |  | 0                                   |  | 210                             |  | C 16/20                                                                             |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 28°C              |  |                                                                                     |  |
| Propriétés spécifiées :                             |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                     |  |
| SERVICES                                            |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                     |  |
|                                                     |  |                                     |  | Nom:                            |  | Signature du client:                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                |  | Type et quantité:                   |  | Signature:                      |  |                                                                                     |  |
| Demandeur:                                          |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non