

Bon No : 001098762		1ere Gachée : 05:39		(1)		Date : 30/06/2026		012606199220		Zone : ZONE 03	
		Quantité : 8.00		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : DW359FH	
Client : FONDA		FONDASOLUTION		Chantier : PREVILLER		PREVILLERS				Chauffeur : 0	
162 AV DE LA CIGALIERE						PARC EOLIEN		LE BOIS DES GALLETS		Transport : 0	
84250 LE THOR						60360 PREVILLERS				CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE		Quantite Origine : 250.00 m3	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale				Quantite Restante : 221.00 m3	
06:17								00:00		Livree Reelle : 8.00	
										X XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7) Dmax	
D3370		BPS NF EN 206 A2/CN				XA1 (F)		0.65 %		S3 (100 à 150 mm) 22	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF						322		C 30/37			
Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S3 III 42 PM				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 10°C					
Propriétés spécifiées :											
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
M3 POMPE				PRE 510		0.7 %		Nom:			
				MasterSet R 100		0.1 %		Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:							
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non