



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001P00053236		1ere Gachée : 15:02 (1)	Date : 01/07/2026		Zone :	
Quantité : 0.00 m3			Réf. commande(2) :		Véhicule :	
Client : 1 DALLE		Chantier : DALLE 5212		Chauffeur :		
				Transport :		
				CONSEILS DE SECURITE:		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier
RETOUR centrale				ATTENTE		
00:00				00:00		
Quantite Origine : 0.00 m3				Quantite Restante : 0.00 m3		
Livree Reelle : 0.00						
						
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures						
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure
5212SONDE		BPS NF EN 206 A2/CN			XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 52,5 N CE CP2				Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 300	Résistance caractéristique(4) C 30/37
Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D12 SF1 II 52				Carac. complementaire :		
Propriétés spécifiées :						
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
						Nom:
						Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non