



SOPRAGGLO

NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003301684		1ere Gachée : 12:05 (1)		Date : 20/07/2026 BPE2607152414		Zone : ZONE 04	
Quantité : 5.70 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : WW852PN		Chauffeur : FABIEN	
Client : FERLIN FERLIN		Chantier : WANEL WANEL		9 rue du haut ferme decayeux WANEL		Transport : FABIEN BERTH	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 14:00				DECHARGEMENT debut fin 		DEPART chantier 	
RETOUR centrale 				ATTENTE 00:00 		Quantite Origine : 5.70 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.70	
CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
CEMC20						Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						Dmax	
						4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF						320	
Résistance caractéristique(4)						C20-F4	
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 31°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				ADCEM sac rouge 22.5 kg 1 CHRYSO @Optima 1369 0.52 % CEMEXA STABICEM 0.86 % Chryso@Screed CLAW 2.0 0.17 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:			
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non