



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 1ere Gachée : 13:05 (1) 001099149 Quantité : 8.00 m3		Date : 23/07/2026 012607229395 Réf. commande(2) : 03.75.50.06.64		Zone : ZONE 04 Véhicule : ET489LJ SOP06 Chauffeur : MELANIE MELANIE Transport :	
Client : NORD DESI(NORD DESIGN SAI 16 RUE ROBERT DEGROUTE 80131 HARBONNIERES		Chantier : CONTY CONTY 38 RUE CAROLINE FOLLET 80160 CONTY		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 15.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00
13:07					
Code Formule Désignation(6)(8) Certification Classe d'exposition(3) Classe chlorure Consistance(7) Dmax CEMC16					
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 275	Résistance caractéristique(4) C16-F3	
Appellation commerciale : CEMFLOOR HPC C16 F3 ss pellicu			Carac. complementaire : TEMPERATURE : 25°C		
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
		Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1 MasterSet R 100 0.16 % CHRYSO®Optima 1190 0.55 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non