



Bon No : 010P00033536		1ere Gachée : 10:23 (1)	Date : 04/09/2026		Zone :																	
Quantité : 0.00 m3			Réf. commande(2) :		Véhicule :																	
Client : 1 PREFA		Chantier : BORDURE P1 BASC			Chauffeur :																	
					Transport :																	
<table><tr><td>ARRIVEE CHANTIER</td><td>DECHARGEMENT</td><td>DEPART</td><td>RETOUR</td><td>ATTENTE</td><td rowspan="3"> Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.00 </td></tr><tr><td>convenue</td><td>réelle</td><td>debut</td><td>fin</td><td>chantier</td><td>centrale</td></tr><tr><td colspan="4">00:00</td><td>00:00</td></tr></table>					ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.00	convenue	réelle	debut	fin	chantier	centrale	00:00				00:00	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.00																	
convenue	réelle	debut	fin	chantier		centrale																
00:00				00:00																		
<table><tr><td>Code Formule</td><td>Désignation(6)(8)</td><td>Certification</td><td>Classe d'exposition(3)</td><td>Classe chlorure</td><td>Consistance(7)</td><td>Dmax</td></tr><tr><td colspan="7">12 BASCULE SONDE</td></tr></table>					Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	12 BASCULE SONDE										
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax																
12 BASCULE SONDE																						
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 52,5 N CE CP2			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)																	
Appellation commerciale : BORDURE 380KG BASC + SONDE P1						Carac. complementaire :																
Propriétés spécifiées :																						
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE																	
					Nom:																	
					Signature du client:																	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:																				
Type et quantité:																						
Demandeur:																						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non