



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 1ere Gachée : 12:56 (1) 003302068 Quantité : 6.00 m3		Date : 10/09/2026 BPE2609082605 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE 01 Véhicule : ED749MP Chauffeur : GHISLAIN Transport : RAIMOND		
Client : CATHELAIN CATHELAIN 26 Rue René Digneon ABBEVILLE		Chantier : LE CROTOY LE CROTOY av du Gen de Gaulle EN FACE DE L ECOLE LE CROTOY		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 12:52	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale			ATTENTE 00:00
Code Formule 885	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XS1/XD2 (F)	Classe chlorure 0.40 %	Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 322	Résistance caractéristique(4) C 30/37	
Appellation commerciale : C30/37 XS1/XD2(F) D22 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 28°C	
Propriétés spécifiées :						
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE			MasterPolyheed 911 0.6 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non