


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035460		1ere Gachée : 14:17 (1)		Date : 09/09/2026		diog2609098386		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes				Chantier : BLANC2 LE BLANC MESNIL RUE GASTON MONMOUSSEAU 93150 Le Blanc-Mesnil				Chauffeur : IBRAHIM IBRAHIM Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
15:03				15:54 16:30		16:30		16:55 00:51	
								Quantite Origine : 1.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25FXC1S3D10		BPS				XC1		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax							
S3		10							
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
						0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
Retour béton									
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: EUROBAT Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: 200 L d'eau									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non