

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

Bon No : 006035468		1ere Gachée : 06:33 (1)		Date : 10/09/2026		CLAU2609098389		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 459	
Client : C9268630		ROSA DALLAGE		Chantier : ROISSY		ROISSY EN FRANCE		Chauffeur : SEMEDO	
8 BIS AVENUE DE VALENTON				AVENUE DE LA DEMI LUNE				SEMEDO	
94450 Limeil-Brévannes				95700 Roissy-en-France				Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantite Origine : 80.00 m3				Quantite Restante : 72.00 m3				Livree Reelle : 8.00	
en aucun cas nos produits				ne doivent être ingurgités				ou entrer en contact avec la	
peau au risque de provoquer				des allergies des rougeurs				ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S4D22		BPS				XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S4		22.4							
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N				0		C25/30			
Appellation commerciale :		BPS XF1 C25/30 S4 D22.4 CEM II/B · CEM II/C 42.5 N		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non