

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419734	1ere Gachée : 09:07 (1) Quantité : 7.50 m3	Date : 10/09/2026 paul2609106872 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE A Véhicule : 765 COULIBALY-EZ-765-KQ Chauffeur : MAMADOU MAMADOU Centrale : GOURNAY 01
Client : C9281340 SONDEFOR ROUTE DE LA LANDE 86800 SAINT JULIEN L'ARS		Chantier : CHELLES CHELLES 134 ROUTE DE MONTFERMEIL 77500 Chelles	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 15.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.50	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule SONDC40FPXA3S4		Désignation(6)(8) BPS	Certification NF
Classe d'exposition(3) XA3		Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S4
Dmax 20			
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0
Résistance caractéristique(4) C40/50			
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S4 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :			
SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 7.5 METRE CUBE CONTRIBUTION 7.5 METRE CUBE ENVIRONNEMENTALE 7.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.5 METRE CUBE		RP TECHNO 348	Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non