

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056937		1ere Gachée : 13:14 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 10/09/2026 SPM2609105918 Réf. commande(2) : 16543-CN1-26-006352		Zone : ZONE A Véhicule : 298 SYNEOS HERME-FD-298-YE Chauffeur : JEAN CHRISTO JEAN CHRISTOPHE Centrale : HERME									
Client : C9252012 FAYAT THOURAUD 136 RUE LEON FAUCHER 51100 Reims				Chantier : PROVINS PROVINS CHU VERS URGENCE 77160 Provins											
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 16.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule 1C25FXC1S3D20		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XC1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3		Dmax 22.4			
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30							
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D20 CEM III				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton							
Mode de livraison :															
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE							
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE				PRE				Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:															

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non