

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

Bon No : 006035589		1ere Gachée : 06:55 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 15/09/2026 clau2609148432 Réf. commande(2) : CF-261690		Zone : ZONE A Véhicule : 342A FOF TPS - ER-342-ES Chauffeur : FOFANA FOFANA Centrale : BOBIGNY							
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450				Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France									
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 202.00 m3 Quantite Restante : 138.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule C30JXF1320S2D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XF1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S2		Dmax 20	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C30/37					
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D20 -320KG C CEM II								Température : N° Gruerie : Retour béton					
Mode de livraison :													
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE				Nom: Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non