

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

Bon No : 1ere Gachée : 08:15 (1) 006035648 Quantité : 8.00 m3		Date : 16/09/2026 clau2609158462 Réf. commande(2) : CF-261691		Zone : ZONE A Véhicule : 337 LTM-FR-337-QS	
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450		Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France		Chauffeur : OUMAROU OUMAROU Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 200.00 m3 Quantite Restante : 64.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
 					
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
DALC30JXF1320S2	BPS		XF1	CL 0,40	S2 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
			0	C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
				Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non