

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035665		1ere Gachée : 13:51 (1) Quantité : 5.00 m3		Date : 16/09/2026 clau2609168476 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD							
Client : C9246690 2 BD EUGENIE EBOUE TELL CS95007 91300 Massy				Chantier : DRANCY DRANCY 105 RUE ROGER SALENGRO 93700 Drancy		Chauffeur : IBRAHIM IBRAHIM Centrale : BOBIGNY							
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE		Quantite Origine : 6.00 m3 Quantite Restante : 1.00 m3 Livree Reelle : 5.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
14:18		14:25 14:52		14:52		15:02		00:07				 	
Code Formule 5C40HUKRNXF1D20		Désignation(6)(8) BHCAN		Certification		Classe d'exposition(3) XA2		Classe chlorure		Consistance(7) S5		Dmax 20	
Ciment(type et classe) H-UKRN				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C40/50					
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N								Température :					
Mode de livraison :								N° Grue :					
								Retour béton					
SERVICES						ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5 METRE CUBE										Nom: LES MACONS PARISIENS Signature du client: 			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non