

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 1ere Gachée : 07:19 (1) 001419881 Quantité : 8.00 m3		Date : 17/09/2026 MAHE160926110707 Réf. commande(2) : CF-261692		Zone : ZONE A Véhicule : 192 OTDM-HD-192-FQ Chauffeur : GERSON GERSON Centrale : GOURNAY 01	
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450		Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 104.00 m3 Quantite Restante : 88.00 m3 Livree Reelle : 8.00
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
DALC30JXF1320S2	BPS		XF1	CL 0,40	S2 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C30/37	
			0		
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non