

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179124		1ere Gachée : 15:05 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 17/09/2026 NUNO2609176745 Réf. commande(2) : UCB-3144		Zone : ZONE A Véhicule : 282 ECOTRANS-FT-282-GQ Chauffeur : DRAME DRAME Centrale : GOURNAY 02	
Client : C9293430 UCB CONSTRUCTION 23 ALLEE DU CLOS DES CHARMES 77090 COLLEGIEN				Chantier : PERREUX LE PERREUX 63 AVENUE LEDRU ROLLIN BOUYGUES IMMOBILIER 94170 Le Perreux-sur-Marne			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
Code Formule 1C25FXC1S3D22	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) XC1	Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S3	Dmax 22.4	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton			
Mode de livraison :							
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR				8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non