


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 1ere Gachée : 06:39 (1)		Date : 18/09/2026 MAHE170926165230		Zone : SOUS CENTRALE	
001419914 Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) : PR14379362		Véhicule : SC GV402YF	
Client : C9217700 COLAS FRANCE COL 9201 2 IMPASSE DES PETITS MAR 92230 GENNEVILLIERS CEDEX		Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 7.00 m3 Quantite Restante : 3.00 m3 Livree Reelle : 4.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
6J250S1D22.4		BORDURE		22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II		Température :		Résistance caractéristique(4)	
Mode de livraison :		N° Grue :		Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 4 METRE CUBE				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 4 METRE CUBE					
PRODUCTEUR 4 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non