


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035727		1ere Gachée : 07:11 (1)		Date : 18/09/2026 clau2609178481		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : CF-261693		Véhicule : 731 NOISY GLOBAL-CV-731-SM	
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450				Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France		Chauffeur : MUSTAPHA MUSTAPHA Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
13:22		13:27 14:24		14:24		14:55 00:05	
				Quantite Origine : 200.00 m3 Quantite Restante : 136.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
DALC30JXF1320S2		BPS				XF1	
						Classe chlorure	
						CL 0,40	
						Consistance(7)	
						S2	
						Dmax	
						22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
						Résistance caractéristique(4) C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II						Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS			
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				LIVRAISON RECEPTIONNEE Nom: ROSA DALLAGE Signature du client: 			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non