


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179199		1ere Gachée : 10:04 (1)		Date : 23/09/2026		PARA230926074019		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 26.2103				Véhicule : 434 ZOMBRA - FN-434-BW	
Client : C9281340 ROUTE DE LA LANDE 86800 SAINT JULIEN L'ARS				Chantier : LOGNES LOGNES MAIL VICTOR HUGO GYMNASSE LA MAILLERIE 77185 Lognes				Chauffeur : ALASSANE ALASSANE Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
SONDMC30FPXC2S4		BPS		NF		XA1		CL 0,65	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C30/37	
Appellation commerciale : BPS XA1 C30/37 S4 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue : Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non