


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085739		1ere Gachée : 09:53 (1)		Date : 02/10/2026		MAHE011026094217		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 413800				Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN	
Client : C9229880 EUROTECH FLOOR 97 RUE DES FRERES LUMIERE 93330 NEUILLY SUR MARNE				Chantier : CHAMPIGNY CHAMPIGNY SUR MARNE 37 Rue Benoit Frachon 94500 Champigny-sur-Marne				Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 05	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
10:40				10:41 11:08		11:08		11:30	
						Quantite Origine : 40.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
BETPARKING		BPS				XF2		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax							
S3		20							
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C35/45	
Appellation commerciale : BPS NF 206/CN C35/45 S3 D14 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 1.00 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				AER 1.10 TECHNO 348				Nom: EUROTECH FLOOR Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non